



LEGENDA OPRAW KIERUNKOWYCH

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światły	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi:
1	Y29		EXIT	ET	1W	1H		RU	SA	IP65	naścienny	
2	Y30		EXIT P	ETP	1W	1H		RU	SA	IP65	nastropowy	

UWAGI:

- Rozmieszczenie opraw oświetlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie operatu p.poz. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
- Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach magazynowych. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki fluorescencyjne (poza zakresem AWK).
- W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: - oprawa czerwoną, - oprawa jednostronna, - oprawa dwustronna.

LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH:

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Nr kat.	Moc	Strumień światły	Czas podtrzym.	System	Tryb pracy	Stopień IP	Montaż	Uwagi:
1	V2		LOVATO	LVNO	1*3W	370lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	optyka symetryczna
2	V6		LOVATO	LVNC	1*11W	150lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	optyka asymetryczna
3	V7		LOVATO	LVNO	1*11W	145lm	1H	RU	SE	IP41	nastropowy	optyka symetryczna
4	H1		EXIT	ET	3,2W	350lm	1H	RU	SE	IP65	naścienny	
5	P4		OUTDOOR LED	OD+T	3*11W	360lm	1H	RU	SE	IP65	naścienny	oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach

UWAGI:

- Należy zweryfikować typ opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
- Hydranty nieuwzględnione w projekcie należy doświetlić oprawą: (H1 dla pomieszczeń technicznych, E2 w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, V5 w pomieszczeniach w których brak sufitów podwieszanych).

NR	POMIESZCZENIE
0.01	Sala bankietowa
0.02	Magazyn
0.03	WC męskie
0.04	WC damskie
0.05	Kuchnia
0.06	Zmywalnia
0.07	Korytarz kuchnia
0.08	odpady
0.09	Pomieszczenie gospodarcze
0.10	Magazyn
0.11	Rozdzielnia kalnarska
0.12	Komunikacja
0.13	Korytarz
0.14	Komunikacja 2
0.15	Sala widowiskowa ze sceną
0.16	Garderoba
0.17	Magazyn sceniczny
0.18	Pomieszczenie biurowe
0.19	Pomieszczenie socjalne
0.19.1	WC pracowników
0.19.2	Magazyn
0.20	Umywalnia męska
0.21	WC Męskie
0.22	WC Damskie
0.23	WC dla niepełnosprawnych
0.24	Przedśionek
0.25	Pomieszczenie biurowe
0.26	Pomieszczenie biurowe
0.27	Pomieszczenie biurowe
0.28	Sala wystawowa
0.29	Pomieszczenie gospodarcze
0.30	Biblioteka
0.31	Przedśionek
0.32	Korytarz biblioteki
0.33	Czytelnia
0.34	Magazyn biblioteczny
0.35	WC 1, WC 2, WC 3
0.36	Przedśionek
0.37	Skład opału
0.38	Kotłownia 2
0.39	Kotłownia 1
0.40	Piec ceramiczny
0.41	Klatka schodowa

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO WYSZCZEGÓLNIŁO W OPISIE TECHNICZNYM

"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowiecki, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 24/3, tel/fax. 34 365 11 60, tel. kom. 888 484 484, www.pmpojekt.com

Investor:	Gmina Łochów
Nazwa i adres obiektu bud.	Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie
Temat zadania projektowego:	Projekt budowlany przebudowy budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie
Przedmiot rysunku:	RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich
Sprawdzający:	mgr inż. Jan Kosiński

Projekt: 1:100, Skala: 1:100, Rys. nr: E-03 1/2, Data: 01.2016, Str. 45